



82811

# Rauchmelder- Prüfspray

www.plus6.de

## Prüfen Sie Ihre Rauchmelder gelegentlich!

Zum Beispiel 1x monatlich mit diesem Prüfspray, um einen technischen Defekt sowie die Verschmutzung des Melders ausschließen zu können.

- simuliert direkt den Brandrauch
- reicht für ca. 150 – 200 Test-Vorgänge
- schnell und zuverlässig

### Anwendung:


Mit Hilfe des Rauchmelder Prüfsprays kann der Ernstfall und „Rauch“ in Form eines Aerosolnebels simuliert werden. Dazu sprüht man kurz aus einer Entfernung von 20-30 cm einen Stoß des Aerosols in Richtung des Rauchmelders. Wenn der Rauchmelder korrekt funktioniert, sollte dieser innerhalb der nächsten 10-15 Sekunden nach dem Sprühstoß auslösen. Die Anwendung kann ggf. 2 – 3-mal wiederholt werden. Sollte innerhalb dieser Versuche kein Alarm ausgelöst werden, tauschen Sie die Batterie des Rauchmelders aus bzw. das Gerät selbst und wiederholen den Rauchmeldetest. Der Rauchmeldetest sollte halbjährlich wiederholt werden. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Inhalt: 200 ml  

## GEFAHR

**Inhaltsstoffe:** Propan/Butan, Isopropylalkohol

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle



sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.



**plus6** Gruppe

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG  
Gewerbestraße 9 • 06917 Jessen  
Tel. + 49 3877 - 95 747 60  
info@plus6.de • www.plus6.de